

# Gemeinde Hemishofen

Kurzinfo vom 11. Dezember 2024



## Konstituierung Gemeinderat Amtsperiode 2025 – 2028

<b>Giorgio Calligaro</b>	<b>Charlotte Blank Andres</b>	<b>Urs Müller</b>	<b>Raimondo Vincenti</b>	<b>Lars-Eric Windhab</b>
Präsident	Vizepräsidentin	Gemeinderat	Gemeinderat	Gemeinderat
(Stv. Charlotte)	(Stv. Giorgio)	(Stv. Raimondo)	(Stv. Lars-Eric)	(Stv. Urs)
<b>Präsidiales/ Hochbaureferat</b>	<b>Finanzen/ Gemeindeliegen- schaften</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>Schule/ Landwirtschaft</b>	<b>Soziales/ Umwelt</b>
Präsidiales Erbschaft Entsorgung Personal/Verwaltung Hochbau/Feuer- polizei Hundewesen Wahlbüro Präsident	Finanzen/Steuern Gemeindeliegen- schaften Kultur Raumplanung/ Vermessung Begrüssung Zuzüger Jubilare Wahlbüro Stv.	Wasser/Abwasser Gewässer Strassen Bootsliegeplätze	Schule Landwirtschaft/ Meliorationen Bevölkerungsschutz/ GFS Schiesswesen Polizei/Ordnungs- dienst Flur/Flurstrassen Unterhalt Gemeinde- parz. SIBE (gemeinde- intern)	Soziales Altersheim/Spitex Jugend Umwelt-/Natur- schutz Gesundheit Berufsbeistand- schaft Jagd/Wildschaden Tourismus Forst, Forststrassen Kirche/Friedhof/ Bestattung

## Schalteröffnung Weihnachten/Neujahr

**Dienstag, 24. Dezember 2024**

**09.00– 12.00 Uhr (anstelle 16.00–18.30)**

**Dienstag, 31. Dezember 2024**

**geschlossen**

**Dienstag, 07. Januar 2025**

**16.00–18.30 Uhr**

Mit Beginn der Woche vom 6. Januar 2024 ist der Schalter zur gewohnten Zeit wieder geöffnet.

Während des Jahreswechsels nehmen wir Ihre dringenden Anliegen wie folgt entgegen:

Per Email: [kanzlei@hemishofen.ch](mailto:kanzlei@hemishofen.ch)

Telefon: 052 741 13 16 (bitte Combox verwenden)

Freundlich grüßt Sie mit besten Wünschen zum Jahresabschluss

Gemeinderat und Verwaltung



# Information zur Wasserqualität im Pumpwerk Seewadel

**Die Wasserqualität im Pumpwerk Seewadel hat sich in den letzten Jahren und Monaten erheblich verschlechtert, d.h. der Nitratgehalt ist so hoch wie noch nie – siehe Diagramm:**

Gemäss Gewässerschutzverordnung gilt ein Grenzwert von 25 mg Nitrat/ltr. im Grundwasser. Aber wir liegen bereits bei über 50 mg/ltr.!

Dies ist sehr besorgniserregend und möglicherweise auf eine intensive Bewirtschaftung im Zuströmbereich zurückzuführen. Für die Verwendung des Wassers als Trinkwasser gilt ein Höchstwert von 40 mg Nitrat /ltr.

Wir dürfen dieses Wasser aus dem Pumpwerk Seewadel nicht mehr direkt in das Netz einspeisen. Zurzeit mischen wir es mit dem Wasser von der Quelle «Kressenberg» und haben dann im Netz noch einen Wert von etwa 20 mg Nitrat/ltr.

Aber was, wenn die Quelle aus irgendeinem Grund ausfällt oder wenn der Sommer sehr trocken ist?

Wir haben bereits alle Stellen im Kanton über dieses Problem informiert:

- Landwirtschaftsamt
- Interkantonales Labor
- Regierungsrat

Für Auskunft steht Ihnen Urs Müller wie folgt zur Verfügung:  
079 422 02 19 oder 052 740 32 35 (während Bürozeiten)  
u.mueller@hemishofen.ch

## Nitratbelastung Seewadel ab August 2024 steigt besorgniserregend!

Datum	Brunnen 51 – Nitrat/ltr.	Brunnen 75 – Nitrat/ltr.
12.08.24	29.68	33.85
04.09.24	36.04	34.46
16.09.24	40.50	34.33
27.09.24	43.54	37.80
08.10.24	46.00	38.80
27.10.24	47.06	46.53
03.11.24	47.01	47.73
11.11.24	47.85	45.82
26.11.24	46.32	51.26

